



Общество с ограниченной ответственностью
«Частная охранная организация
«ТРИГЛАВ»

143200, Московская область, Можайский район, г. Можайск, проезд Мира, д. 3

ИНН 5028032298 КПП 502801001 ОГРН 1155075000365

Тел.: +7 (495) 281-53-95; +7 (929) 588-01-65; +7 (812) 242-82-94

web: www.3glav.ru e-mail: info@3glav.ru

Исх. № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Ответственному за проверку кнопки
тревожной сигнализации
от технического директора
ООО «ЧОО «ТРИГЛАВ»
Алешина Артема Андреевича

Для проверки прохождения события ТРЕВОГА при нажатии на тревожную кнопку на Пульт централизованной охраны (далее ПЦО) требуется:

- 1) Позвонить на ПЦО по номеру 8 (495) 281-53-95;
- 2) Услышать приветствие автоинформатора;
- 3) Нажать на клавиатуре телефона кнопку с изображением *;
- 4) Нажать на клавиатуре телефона кнопку с цифрой 2;
- 5) Ввести номер Объекта (он же номер Договора) и символ #;
- 6) Ввести ПИН код 1111 и символ #;
- 7) Подготовить тревожную кнопку к нажатию;
- 8) Как только автоинформатор сообщит о готовности к проверке, нажмите один раз и удерживайте тревожную кнопку в нажатом состоянии 3 секунды, затем отпустите;
- 9) Далее автоинформатор сообщит о результате проверки.

Для проверки состояния Объекта (на Охране или снят с Охраны) на ПЦО требуется:

- 1) Позвонить на ПЦО по номеру 8 (495) 281-53-95;
- 2) Услышать приветствие автоинформатора;
- 3) Нажать на клавиатуре телефона кнопку с изображением *;
- 4) Нажать на клавиатуре телефона кнопку с цифрой 1;
- 5) Ввести номер Объекта (он же номер Договора) и символ #;
- 6) Ввести ПИН код 1111 и символ #;
- 7) Далее автоинформатор сообщит о состоянии Объекта.

Для оформления заявки на выезд технического специалиста требуется:

- 1) Позвонить на ПЦО по номеру 8 (495) 281-53-95;
- 2) Услышать приветствие автоинформатора;
- 3) Нажать на клавиатуре телефона кнопку с изображением *;
- 4) Нажать на клавиатуре телефона кнопку с цифрой 0;
- 5) Сообщить оперативному дежурному номер Объекта и характер проблемы.

Технический директор
ООО «ЧОО «ТРИГЛАВ»

_____/Алешин А.А./

М.П.